

Nietechniczny opis zamierzonego przedsięwzięcia

I Inwestor:

Nazwa zakładu: **Gmina Juchnowiec Kościelny**

Siedziba: **16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10**

REGON: **000542215**, NIP: **966-05-94-401**

Adres, na terenie którego prowadzona jest działalność:

Gmina Juchnowiec Kościelny, województwo podlaskie, Polska

II Opis :

Wnioskodawca Gmina Juchnowiec Kościelny wprowadza wody opadowe z istniejącego systemu kanalizacji deszczowej poprzez wylot W1 zlokalizowany na działce nr 247 do rowu. Wody opadowe, które wprowadzane są do rowu, pochodzą z terenów utwardzonych (jezdnie, podjazdy). Wody opadowe przed wprowadzaniem do odbiornika podczyszczane są w osadnikach poszczególnych wpustów deszczowych oraz w urządzeniach: osadniku zlokalizowanych na kanale deszczowym. Wprowadzanie wód deszczowych z terenów zlokalizowanych przy w/w ulicach odbywa się poprzez wylot kanalizacji deszczowej, który zostanie przebudowany.

Ścieki ze zlewni, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, są podczyszczone z zawiesin i substancji ropopochodnych poniżej wartości wymaganej przepisami: zawiesiny - 100 g/m^3 , stężenie substancji ropopochodnych - 15 mg/dm^3 .

Wnioskowana ilość wód opadowych w pozwoleniu wodnoprawnym:

$Q_{h \max} = 28,7 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{d \text{ sr}} = 31,9 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{a \max} = 11632,0 \text{ m}^3/\text{a}$

Po uzyskaniu decyzji użytkownik zobowiązany będzie do utrzymania w należyтым stanie technicznym oraz prawidłowej eksploatacji urządzeń służących do podczyszczania oraz wprowadzania wód opadowych do rowu..