

GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY  
ul. Lipowa 10  
16-061 Juchnowiec Kościelny  
NIP 9661813207, REGON 050659355

Juchnowiec Kościelny, 8.. listopada 2017r.

IGK.271.2.17.2017

### ***Odpowiedź na zapytanie***

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w dniu 03.11.2017r. do tut. Urzędu wpłynęło pocztą elektroniczną zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia p.n. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny. W oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1. Zamawiający w dokumentacji technicznej napisał, że wymaga kolektorów słonecznych o współczynniku  $a_2$  co najmniej 2,023 W/m<sup>2</sup>K. Zwracamy uwagę na to, iż ten współczynnik ma znaczenie w okresach zimowych, gdzie użytkownicy grzeją już wodę w kotłach i nie jest istotny latem, kiedy to właśnie najefektywniej będzie pracować instalacja solarna. Prosimy zatem o dopuszczenie kolektora, który posiada wartość współczynnika  $a_2 = 0,049$  i spełnia wszystkie inne wymogi Zamawiającego włącznie z mocą ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza kolektory słoneczne o współczynniku  $a_2$  równym bądź mniejszym niż 0,049 W/m<sup>2</sup>K, pod warunkiem spełnienia wszystkich innych wymagań stawianych kolektorom słonecznym.**

Pytanie nr 2. W związku z udzielonymi odpowiedziami dotyczącymi formularza JEDZ, prosimy o jasne stanowisko Zamawiającego, które sekcje i części Wykonawca musi wypełnić, a których nie musi wypełniać (po co Zamawiającemu np. wiedza na temat rocznych obrotów, zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, etc.)?

**Odpowiedź: Gmina Juchnowiec Kościelny informuje że w dniu 17 października 2017r został udostępniony JEDZ w formacie xml. Należy wypełnić go zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ.**

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Marcinowicz*