

GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny
NIP 9661813207, REGON 050659355

Juchnowiec Kościelny 09 grudnia 2017r.

IGK.271.2.17.2017

Odpowiedź na zapytania nr 15

Zamawiający informuje, że w dniu 01.12.2017 r. do tut. Urzędu wpłynęły pocztą elektroniczną kolejne zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny.*

W oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający podtrzymuje i dopuszcza izolację z kauczuku o grubości 13 mm z płaszczem ochronnym odpornym na UV i ptactwo spełniającą normy europejskie ?

Odpowiedź.: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko i dopuszcza zastosowanie rury karbowanej ze stali nierdzewnej wraz z izolacją (rura karbowana wraz z izolacją to jeden kompletny wyrób) o grubości 13mm z płaszczem ochronnym odpornym na UV i uszkodzenia mechaniczne, czy też ptaki.

Pytanie nr 2:


Czy Zamawiający dopuści kolektor słoneczny spełniający wszystkie wymagania oprócz mocy? Czy Zamawiający dopuści kolektor o mocy 1510 W przy 0K i 1000W/m² ?

Odpowiedź.: Zamawiający nie dopuszcza kolektora słonecznego o mocy niższej od założonej w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga aby producent kolektorów i zasobników był ten sam, skoro Zamawiający wymaga aby dołączyć na wezwanie dokument potwierdzający gwarancję zarówno na zasobnik jak i kolektor ?

Odpowiedź.: Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie, że producent kolektorów i zasobników może być ten sam. Zamawiający dopuszcza także takie rozwiązanie, gdzie producent kolektorów jest inny i producent zasobników jest inny pod warunkiem zagwarantowania kompatybilności całego systemu (zasobnik oraz kolektor muszą poprawnie pracować, tak aby osiągnąć minimalne wskaźniki z umowy o dofinansowanie).


Z up. WÓJTA
mgr inż. Mirosława Jaroszuk
WÓJTA WÓJTA