

GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY  
ul. Lipowa 10  
16-061 Juchnowiec Kościelny  
NIP 9661813207, REGON 050659355  
IGK.271.2.24.2017

Juchnowiec Kościelny <sup>18</sup> grudnia 2017r.

### ***Odpowiedź na zapytania nr 1***

Zamawiający informuje, że w dniu 14.12.2017 r. do tut. Urzędu wpłynęły pocztą elektroniczną zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „***Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej NR 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka oraz budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej NR 1483B Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze***”.

W oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej:

#### **Pytanie nr 1:**

Które pozycje przedmiaru robót dotyczą elementu przebudowy jezdni?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję, iż uwzględnić należy elementy w przedmiarze związane z przebudową przepustu i wpustów w jezdni. Oferta powinna zawierać ułożenie betonu asfaltowego o długości po 10 m. z każdej strony licząc od środka przepustu oraz po 2 m. długości od średnicy wpustu.

#### **Pytanie nr 2:**

Czy należy wymienić krawężniki betonowe, wykonać projektowane wjazdy o nawierzchni asfaltowej z kostki betonowej?

**Odpowiedź:** Tak, przewidzieć w ofercie wymianę krawężników betonowych, wjazdy wykonać z kostki betonowej.

#### **Pytanie nr 3:**

Czy należy wykonać oznakowanie poziome ?

**Odpowiedź:** Oznakowanie poziome wykonać zgodnie ze Stałą Organizacją Ruchu, uwzględnić koszt usunięcia istniejącego przejścia dla pieszych (sfrezowanie).

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Marcinowicz*