

## **PROTOKÓŁ Nr 17/2015**

spisany w dniu 14 października 2015r.

*z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Finansów*

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji (lista obecności w załączeniu) oraz Pan Krzysztof Marcinowicz – Wójt, Pani Joanna Januszewska – Przewodnicząca Rady, Pan Tadeusz Kłosek – Prezes Wodociągów Podlaskich,

### Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia komisji

### **Ad.1.**

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał **Przewodniczący Komisji - Marek Juźwik**, który stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne.

### **Ad.2.**

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za”, przy obecności 5 radnych.

### **Ad.3.**

Protokół Nr 16/2015 z dnia 16 września 2015r. został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”, przy obecności 6 radnych.

### **Ad.4.**

Analizę funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy przedstawił zaproszony na posiedzenie komisji Pan Tadeusz Kłosek – Prezes Wodociągów Podlaskich, który powiedział:

- obecna wydajność studni pozwoli na zapewnienie wody na terenie gminy na kolejne 5 lat,
- spięto wszystkie stacje uzdatniania wody,

- należałoby rozważyć budowę jednego lub dwóch zbiorników wyrównawczych w Wojszkach,
- stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym odciążała stację w Kleosinie,
- problem stanowią tzw. „wąskie gardła”, które utrudniają „przepychanie” wody
- mieszkańcy którzy budują się często nie sprawdzają możliwości podłączenia wody i z tego tytułu wynika dużo problemów,
- na koszt ścieków ma wpływ dostająca się woda deszczowa do kanalizacji sanitarnej,
- o małej wydajności stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu, która powinna dobowo „wyciągać” 34 m<sup>3</sup>, a obecnie wydobyć to tylko 20m<sup>3</sup>, przy możliwościach 40m<sup>3</sup> na dobę powoduje, że brakuje wody, tylko dzięki pomocy stacji w Kleosinie, jest woda,
- wnioskował do radnych o zabezpieczenie 150.000 – 200.000 zł na budowę zbiorników wyrównawczych w Ignatkach-Osiedlu oraz wieżę napowietrzającą w celu wytrącania amoniaku,

**Wójt** – w związku z powyższą wypowiedzią, pytał prezesa dlaczego wydał warunki techniczne przyłącza do planowanego budynku wielorodzinnego w Ignatkach-Osiedlu, skoro brakuje wody,

Pan Prezes – powiedział, że wnioskodawca już kilka lat temu wystąpił o warunki techniczne, i została wydana zgoda, pod warunkiem, że zostaną wybudowane zbiorniki wyrównawcze,

**Wójt** – powiedział, że w warunkach technicznych nie ma żadnego nakazu budowy zbiorników, natomiast gmina, będzie miała obowiązek odkupić zbiorniki jeżeli zostaną wybudowane na podstawie faktury, gmina nie wydała warunków zabudowy, a teraz będzie musiała wydać, ponieważ zgodnie z wyrokiem NSA stwierdzono, że zgodnie z warunkami technicznymi można zapewnić dostawę wody i odbiór ścieków i nie ma przeszkód wydania warunków zabudowy na planowaną inwestycję,

Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat zapewnienia wody w Ignatkach-Osiedle.

**Ad.5.**

*Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia komisji.*

**Przewodniczący Komisji radny Marek Juźwik** – odczytał pismo mieszkańców Koplana odnośnie budowy kanalizacji we wsi, oraz wyznaczył termin kolejnej komisji na dzień 26.10.2015r. godz. 13.00.

Członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag ani wniosków.

Po wyczerpaniu tematu, posiedzenie komisji zostało zakończone.

Przewodniczący Komisji  
Marek Juźwik

protokolant:

*Carota Kompan*