

IGK.271.2.37.2018

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w dniu 07.09.2018 r. do tut. organu wpłynęło mailem zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pn.:
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej NR 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka oraz budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej NR 1483B Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze. ”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej *pzp*, Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie parametrów technicznych odwodnienia liniowego tj. szerokość, wysokość, klasa i rodzaj rusztu oraz uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegóły technicznych w/w odwodnienia liniowego.

Odpowiedź: Należy zastosować odwodnienia liniowe klasy min. D400 z rusztami żeliwnymi, głębokość korytka min. 10 cm, szerokość elementu min. 15 cm maks. 25 cm. Korytko powinno być ustawione na ławie betonowej wspólnej dla korytka i krawężnika.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację geologiczną na w/w inwestycję.

Odpowiedź: Zamawiający zamieści dokumentację.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści wbudowanie wpustów deszczowych z kręgów betonowych fi 500 mm zamiast wpustów z polipropylenu przyjętych w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź: Wpusty deszczowe z polipropylenu zostały przyjęte w dokumentacji ze względu na ich niewielką głębokość i stosunkowo wysoko poprowadzony przykanalik. Dopuszczalne jest wbudowanie wpustów deszczowych z kręgów betonowych fi 500 mm zamiast wpustów przyjętych w dokumentacji projektowej pod warunkiem prawidłowego wykonania przykanalika z wylotem do rowu i nienaruszenia sieci uzbrojenia terenu.



Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że na rowie krytym należy wbudować studnie z kręgów betonowych fi 1200 mm?

Odpowiedź: Na rowach krytych można wybudować studnie fi 1200 mm

Pytanie nr 5:

Zwracam się do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej wzoru wiat przystankowych.

Odpowiedź: Zamawiający odpowiadając na pytanie informuję: konstrukcja wiat przystankowych- stalowa, wypełnienie ścian- poliwęglan komorowy przezroczysty 16mm, ławka oparcie 120x20, siedzisko 3 szczeble 50x80, słupki pionowe boczne (kwadrat) o wym. 40x40x2mm, rynna ceownik o wym. 50x30x2mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne zabezpieczone antykorozyjnie poprzez tlenek cynku. Konstrukcja malowana proszkowo na kolor czerwony RAL 3020. Szerokość wiaty min. 4,00m głębokość min. 0,8m.

Pytanie nr 6:

Zwracam się do Zamawiającego o określenie koloru kostki brukowej betonowej jaka ma być użyta chodnik, ścieżkę, zjazdy.

Odpowiedź:

- chodniki kostka koloru szarego,
- ścieżka kostka beżowa koloru szarego,
- zjazdy kostka koloru czerwonego,

Pytanie nr 7:

Zwracam się o potwierdzenie iż ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej należy użyć kruszywa łamanego C 50/30.

Odpowiedź: Podbudowa pod ścieżką rowerową :


- pod nawierzchnią bitumiczną należy użyć kruszywa C50/30
- pod nawierzchnią z bet. kostki brukowej należy użyć kruszywa naturalnego.

Pytanie nr 8:

Zwracam się o potwierdzenie iż do wypełnienia spoin kostki kamiennej na zatokach należy użyć żywic.

Odpowiedź: Do wypełnienia kostki kamiennej na zatokach należy użyć żywic zgodnie z dokumentacją projektową.

WÓJT
mgr Krzysztof Maciejowicz



Otrzymują:

1. Wykonawca zgłaszający pytanie
2. strona internetowa www.juchnowiec.gmina.pl
3. a/a