



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

ul. Lipowa 10

16-061 Juchnowiec Kościelny

NIP 9661813207, REGON 050659355

IGK.271.2.7.2019



Podlaskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Juchnowiec Kościelny, dnia 21 marca 2019 r.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w dniu 19.03.2019 r. do tut. organu wpłynęło mailem zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pn.:
„Dostawa i montaż wyposażenia i mebli do przedszkola w Zespole Szkół w Księżynie.”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1896 ze zm.), zwanej dalej *pzp*, Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej:


Pytanie nr 1:

Po przeanalizowaniu rzutu Parteru prosimy o wyjaśnienie rozbieżności:

<i>Pomieszczenia</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rozbieżność</i>
A0.02	Hol	jest na mapie 6 krzeseł, nie są uwzględnione w przedmiarze Odpowiedź : uwzględnić w ofercie 6 szt. K2 (lp.2 zestawienia)
A0.03	WC ogólny	są 2 szczotki do WC, brak koszy Odpowiedź: uwzględnić kosz T6 i jedną szczotkę T7
A0.04	Szatnia	są na mapie 3 krzesła, nie są uwzględnione w przedmiarze Odpowiedź: uwzględnić w ofercie 3 szt. K2 (lp. 2 zestawienia)
A0.05	Pokój logopedy	brak krzesła K2 na mapie Odpowiedź: na rysunku i w zestawieniu jest Krzesło Ko – uwzględnić w ofercie
A0.06	Pom. Techniczne	są produkty z oznaczeniem (S,KD, GPD, RG) które nie są opisane w przedmiarze Odpowiedź: to są urządzenia branży elektrycznej, nie objęte przedmiotem zamówienia



- A0.10 Pok. Person. Dydaktyczny *Na mapie są krzesła KK, w przedmiarze są K2*
Odpowiedź: uwzględnić w ofercie 8 szt. K2 (lp.2 zestawienia)
- A0.12 WC *są 2 szczotki do WC, brak koszy*
Odpowiedź: uwzględnić kosz T6 i jedną szczotkę T7
- A0.13 Stołówka *pomieszane rozmiary i ilości krzesel*
Odpowiedź: uwzględnić krzesła K4-10 szt., K5-10 szt., K6-30 szt.
- A0.26 WC *są 2 szczotki do WC, brak koszy*
Odpowiedź: uwzględnić kosz T6 i jedną szczotkę T7
- A0.29 Sala dydaktyczna 2 *pomieszane rozmiary i ilości krzesel*
Odpowiedź: uwzględnić krzesła K1-5 szt., K2-5 szt., K3-15 szt.
- A0.30 Łazienka dla dzieci *jest 8 szczotek do WC, brak koszy*
Odpowiedź: uwzględnić 4 kosze T6 i 4 szczotki T7
- A0.32 Sala dydaktyczna 1 *pomieszane rozmiary i ilości krzesel, brak MB (dwustronna biblioteczka)-uwzględnić*
Odpowiedź: uwzględnić krzesła K1-5 szt., K2-5 szt., K3-15 szt. oraz dwustronną biblioteczkę.
- A0.38 Łazienka dla dzieci *jest 8 szczotek do WC, brak koszy*
Odpowiedź: uwzględnić 4 kosze T6 i 4 szczotki T7
- A0.41 Magazyn *są dwie szafy R4 na mapie, nie ma ich w przedmiarze*
Odpowiedź: uwzględnić dwa regały magazynowe 90x50x 180


WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

Otrzymują:

1. Wykonawca zgłaszający pytanie
2. strona internetowa www.juchnowiec.gmina.pl
3. a/a