

Juchnowiec Kościelny, 14. sierpnia 2019r.

IGK.271.2.23.2019

Odpowiedź na zapytanie

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w dniu 02.08.2019r. do tut. urzędu wpłynęło drogą elektroniczną zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia p.n Część 1: „Budowa budynku użyteczności publicznej na cele kulturalno - oświatowe wraz zagospodarowaniem terenu na działce nr 399, obręb Hołówki Duże, gmina Juchnowiec Kościelny.” i Część 2: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej obory na ośrodek jeździecki i świetlicę wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu, przy ul. Jeździeckiej 6, obręb 0023 Księżyno-Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny.” W oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U.z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1.

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 31.07.2019 r. i pytania nr 9 dotyczącego placu zabaw i siłowni zewnętrznej. W przytoczonym opisie do zagospodarowania terenu, pkt 3.6 i 3.7 opisane są rodzaje zabawek i urządzeń fitness wraz z ich wymiarami i strefami bezpieczeństwa. W pytaniu chodziło o wskazanie materiału, z którego urządzenia mają być wykonane. Czy elementy wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej mają być wykonane z drewna (plac zabaw), o konstrukcji metalowej, o konstrukcji ze stali nierdzewnej? Wybór materiału wpływa na cenę.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami pkt. 3.6 i 3.7 wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw i siłowni należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176- 7:2009 i zaleceniami producenta. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Materiały winny być stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, ze stali nierdzewnej, z tworzywa HPL, HDPE, bez elementów drewnianych.

Otrzymują:

1. Wykonawca zgłaszający pytania
2. Strona internetowa
3. a/a

Z up. WÓJTA
mgr inż. Mirosława Jaroszek
ZASTĘPCA WÓJTA