

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 85 66 45 953, faks 85 66 45 980
malgorzata.rakowska-krawczeniuk@psgaz.pl

Prolus Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71
16-070 Krupniki

Białystok, 26.02.2020

Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.056.20

Dot.: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy ul. Borsuczej w m. Księżyno, ul. Kwiatowej oraz drogi gminnej w m. Ignatki. - PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, iż w dniu 26.02.2020r. uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia **99/B/2020**) pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować minimalną odległość **1,0m** w pionie od nawierzchni projektowanej do istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia.
2. Należy zachować minimalną odległość **0,5m** w pionie od spodu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni projektowanej do istniejącej projektowanej sieci gazowej.
3. Zachowania minimalnej odległości pionowej min. **0,3m** od projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego gazociągu.
4. Zachowania minimalnej odległości poziomej min. **0,5m** od projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego gazociągu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku tel. 85-675-68-33, 85-66-45-905 o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych.
6. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca projektowanej nawierzchni winien sprawdzić aktualny przebieg i rzędne sieci gazowej.
7. **Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu średniego ciśnienia – szerokość po 0,5m - należy wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością i starannością pod nadzorem przedstawiciela PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku. W przypadku uszkodzenia sieci**

gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robót. Nie dopuszcza się wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej!

8. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowiązany do:
 - odtworzenia na swój koszt : naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej;
 - odtworzenia na swój koszt : oznakowania sieci gazowej.
 - zlecenia odpłatnego wykonania regulacji wysokościowej naziemnych elementów armatury odcinającej oraz wykonania wzmocnionej podbudowy pod skrzynki armatury gazowej w projektowanych wjazdach.
9. Zabezpieczenie i przebudowy gazociągów podlega odbiorowi przez przedstawiciela Oddziału Zakład Gazowniczy w Białymstoku.
10. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
11. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji (projektowanego uzbrojenia) nieobjętej opracowaniem projektu– np. zbliżenie sieci do gazociągu - wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – rozwiązań.
12. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Małgorzata Rakowska-Krawczeniuk