

Juchnowiec Kościelny, dnia 12 maja 2021 r.

IGK.271.2.9.2021

**Treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz wyjaśnieniami treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Zamawiający informuje, w dniu 11.05.2021 r. do tutejszego organu wpłynęło mailem zapytanie dotyczące przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na udzielenie zamówienia pn.: „**Budowa ulicy Borsuczej w Księżynie i ulicy Kwiatowej w Ignatkach**”

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej *pzp*, Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej:

I a) Pytanie i odpowiedź nr 1:

Czy roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm z podbudową betonową gr. 20 cm, nie zostały zdublowane w przedmiarze na wykonanie kanalizacji deszczowej i w przedmiarze na roboty drogowe. Proszę o uściślenie zakresu rozbiórki nawierzchni asfaltowej z podbudową betonową i ewentualną korektę przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pozycje na roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm z podbudową betonową gr. 20 cm zostały zdublowane w przedmiarze na wykonanie kanalizacji deszczowej i w przedmiarze na roboty drogowe.

W załączeniu przysyłamy poprawiony „skorygowany” przedmiar kanalizacji deszczowej z „wyrzuconymi” w/w pozycjami rozbiórki nawierzchni. Prosimy o wycenę oferty i wypełnienie kosztorysu zgodnie z w/w pozycjami.

b) Pytanie i odpowiedź nr 2:

Pytanie:

Prosimy o załączenie dokumentacji dotyczącej podłoża gruntowego.

Odpowiedź: W załączeniu przysyłamy dokumentację dotyczącą podłoża gruntowego.

II Niniejsza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia stanowi integralną część swz.

WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz