

IGK.271.2.34.2021

W oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej *pzp*, Zamawiający, Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, przekazuje treść pytania i udziela odpowiedzi jak niżej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Juchnowiec Kościelny**”

Pytanie 1

W związku z udziałem naszej firmy w zamówieniu publicznym na „**Rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Juchnowiec Kościelny**” zwracam się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości po udzieleniu przez Państwa odpowiedzi. (dotyczy zadań od 1 do 7 włącznie). W udostępnionych przez Państwa obliczeniach fotometrycznych zachodzą rozbieżności w typach i mocach opraw, w stosunku do typów i mocy zawartych w projekcie budowlanym. Tak jak wcześniej było wspomniane we wszystkich zadaniach 1 – 7 przewidziane są do montażu oprawy typu BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DN10 (1xLED 50-4S/740) o mocy 33,5W . Zamawiający w swoich odpowiedziach z dnia 17.09.2021 potwierdził, iż wiążące jest zastosowanie opraw ujętych w projekcie budowlanym. Oprawy BGP 202 zostały wycofane z oferty handlowej, ich naturalnym następnikiem wg producenta jest oprawa BGP 28x. Wg obliczeń fotometrycznych w zadaniu 4 do zastosowania przeznaczone są oprawy typu BGP 281 T25 1xLED109 - 4S/740 DM12 o mocy 67W; wg projektu 33,5W. Proszę o weryfikację również reszty zadań pod względem stosowanych opraw ponieważ występują rozbieżności w ich typach i mocach. Ponadto zadanie 3 podzielone jest na 2 „etapy, jeden z nich będzie oświetlał drogę gminną o szerokości 4m, zaś drugi drogę powiatową o szer. 8m. Na obu tych etapach zaprojektowane są oprawy o takich samych typach i mocach – BGP281 T25 1xLED 60-4S/740 DM12 o mocy 39 W. Proszę o sprawdzenie danych obliczeń, ponieważ finalnie naszym zdaniem na drodze powiatowej powinny być zastosowane oprawy o większych mocach – jeżeli tak to jakie ?

Przedmiot zamówienia:	oprawy wg. Projektu budowlanego	oprawy wg udostępnionych obliczeń fotometrycznych
Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowicze Kolonia na działkach 113, 114 w m. Janowicze Kolonia.	BGP 202 T25 1XLED50 4S 740 DN10 O MOCY 33,5 W	BGP281 T25 1XLED60-4S/740 DM12 O MOCY 39W
Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowicze Kolonia na działce nr 124 w m. Janowicze Kolonia.	BGP 202 T25 1XLED50 4S 740 DN10 O MOCY 33,5 W	BGP281 T25 1XLED60-4S/740 DM12 O MOCY 39W
Zadanie nr 3: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowicze Kolonia na działkach 112, 115, 116, 117 w m. Janowicze Kolonia.	BGP 202 T25 1XLED50 4S 740 DN10 O MOCY 33,5 W	SZER. DROGI 4M (DROGA GMINNA) BGP281 T25 1XLED60-4S/740 DM12 O MOCY 39W
		SZER. DROGI 8M (DROGA POWIATOWA) BGP281 T25 1XLED60-4S/740 DM12 O MOCY 39W
Zadanie nr 4: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowicze Kolonia na działkach 108/1, 93/2, 82/4 w m. Janowicze Kolonia.	BGP 202 T25 1XLED50 4S 740 DN10 O MOCY 33,5 W	BGP 282 T25 1xLED109-4S/740 DM12 O MOCY 67W
Zadanie nr 5: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olmonty w ulicach Miłej, Radosnej, Wesołej, Pogodnej	BGP 202 T25 1XLED50 4S 740 DN10 O MOCY 33,5 W	• UL. RADOSNA, MIŁA, POGODNA, WESOŁA: BGP202 T25 1 xLED50-4S/740 DM12 O MOCY 31,5W
Zadanie nr 6: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olmonty w ulicach Jaśminowej i Dębowej	BGP 202 T25 1XLED50 4S 740 DN10 O MOCY 33,5 W	• UL. DĘBOWA, JAŚMINOWA: BGP202 T25 1 xLED50-4S/740 DM12 O MOCY 31,5W
Zadanie nr 7 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olmonty w ulicy Wrzosowej	BGP 202 T25 1XLED50 4S 740 DN10 O MOCY 33,5 W	BGP202 T25 1 xLED50-4S/740 DM12 O MOCY 31,5W

Pytanie 2

W przedmiarach do zadania od 1 do 4 występuje pozycja „Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na szt. 1,00 fundamencie prefabrykowanym – szafka oświetleniowa SO o parametrach wg rys. nr E-3”, w zamieszczonej na stronie dokumentacji takie rysunki nr 3 nie występują, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o te rysunki.

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1

Obliczenia fotometryczne zostały zaktualizowane na oprawach dostępnych obecnie w sprzedaży oraz ujednolicono je w projekcie wykonawczym.

W Zadaniu 4. Obliczenia fotometryczne zostały zaktualizowane na oprawach LED 36 W, 5000 lm ; IP66; II kl.; 36 W, które są dostępnych obecnie w sprzedaży.

W Zadaniu 3. W drodze powiatowej nr 1497B zastosowano oprawy o mocy:

- 36 W, 5000 lm; IP66; II kl.; 36 W

W drogach gminnych w zależności od rozstawu słupów zaprojektowano oprawy o mocach:

- 32 W 4100 lm; IP66; II kl.; 32 W dla rozstawu co 30 m

- 36 W 5000 lm; IP66; II kl.; 36 W dla rozstawu co 36 m

Ad.2

Widoki i schematy szafek zostały zamieszczone w projekcie wykonawczym.

Zamawiający zamieszcza w załączeniu zaktualizowane projekty wykonawcze, a także poprawione przedmiary robót.

Dodatkowo zamieszczamy poprawiony formularz ofertowy Załącznik nr 1 do swz w ust. 3 „Naprawa usterek”.

Zamawiający informuje że w rozdziale XVII ust. 1 swz termin związania z ofertą to 10 listopada 2021 r.

Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny - Jakub Homenda, tel. 85 713-28-95.

WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

W załączeniu:

1. Zaktualizowane projekty wykonawcze
2. Zaktualizowane przedmiary robót
3. Poprawiony wzór formularza ofertowego

J. Marcinowicz