

IGK.271.2.34.2021

Pytania i odpowiedzi

W oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej *pzp*, Zamawiający, Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, przekazuje treść pytania i udziela odpowiedzi jak niżej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn.:

„Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Juchnowiec Kościelny”

Pytanie 1

Zamawiający wymaga aby oprawy posiadały możliwość redukcji mocy w 5 dowolnych odcinkach czasowych. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie planowanych przez Zamawiającego godzin i poziomów redukcji mocy celem możliwości dobrania optymalnego rozwiązania.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga aby oprawy dla Zadań 1-4 posiadały możliwość regulacji kąta nachylenia od 0° do 20°, natomiast dla Zadań 5-7 wymaga regulacji w przedziale 0° do 15°. Wykonawca zwraca się z prośbą o akceptację opraw z regulacją w przedziale 0°-15°, dla wszystkich zadań pod warunkiem możliwości spełnienia obliczeń fotometrycznych zgodnych z zakładaną przez Zamawiającego klasą drogi zgodnie z normą PN-EN 13201.

Pytanie 3

Zamawiający określa minimalny strumień oprawy na poziomie jedynie 90lm/W. Zgodnie z przepisami dotyczącymi Zielonych Zamówień Publicznych wartość ta powinna wynosić nie mniej niż 110lm/W. Wykonawca proponuje, zastosowanie przez Zamawiającego zapisów podnoszących minimalną wymaganą sprawność do 150lm/W z uwzględnieniem wszelkich strat, zapis taki uchroni Zamawiającego przed zastosowaniem produktów niskiej jakości, a także realnie obniży koszty eksploatacji oświetlenia, co jest w interesie publicznym. Czy Zamawiający przychyli się do stanowiska Wykonawcy i wprowadzi proponowane zapisy?

Pytanie 4

Zamawiający w specyfikacji technicznej uwzględnił współczynnik mocy na poziomie $\cos \Phi > 0,9$. Wykonawca proponuje zastosowanie zapisu określającego współczynnik mocy na poziomie $\cos \Phi > 0,97$, zapis taki pozwoli to wyeliminować produkty z zasilaczem niskiej jakości praktycznie niwelując konieczność kompensacji mocy biernej, a co za tym idzie płacenia kar za jej pobór. Rozwiązanie takie jest korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia gospodarności, którą zobowiązany jest kierować się przy wydatkowaniu środków publicznych.

Pytanie 5

Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który planuje zastosować oprawy inne niż Philips BGP 202 zobowiązany jest do dołączenia obliczeń fotometrycznych dla wszystkich występujących sytuacji drogowych. Jednocześnie Zamawiający nie udostępnia obliczeń bazowych, ani danych wsadowych do wykonania wymaganych obliczeń, co uniemożliwia ich wykonanie. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie obliczeń bazowych oraz danych wsadowych, oraz przedłużenie terminu na składanie ofert o czas konieczny do ich wykonania.

Pytanie 6:

1) **Zadanie nr 1:** Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowicze Kolonia na działkach 113, 114 w m. Janowicze Kolonia.

Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowicze Kolonia na działce nr 124 w m. Janowicze Kolonia.

Zadanie nr 3: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowicze Kolonia na działkach 112, 115, 116, 117 w m. Janowicze Kolonia.

Zadanie nr 4: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowicze Kolonia na działkach 108/1, 93/2, 82/4 w m. Janowicze Kolonia.

Zadanie nr 6: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olmonty w ulicach Jaśminowej i Dębowej

Zadanie nr 7: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olmonty w ulicy Wrzosowej

W wyżej wymienionych inwestycjach brakuje w udostępnionej dokumentacji – zestawień materiałowych, schematów jednokreskowych, schematów projektowanych szaf oświetleniowych, obliczeń oświetleniowych fotometrycznych, map z naniesionymi typami i długościami rur, kabli. Proszę o udostępnienie danych dokumentów, ponieważ są one niezbędne przy rzetelnej kalkulacji.

Pytanie 7

Zadanie nr 5: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olmonty w ulicach Miłej, Radosnej, Wesołej, Pogodnej

Zakres robót z projektu budowlanego odbiega od zakresu robót wskazanego w SST oraz od zestawienia materiałowego zamieszczonego w SST. Proszę o wskazanie prawidłowych ilości robót niezbędnych do realizacji inwestycji. Proszę o zamieszczenie zestawień materiałowych, schematu jednokreskowego, map z naniesionymi typami i długościami rur, kabli. Proszę o udostępnienie dokumentów.

Pytanie 8

W związku z udziałem naszej firmy w zamówieniu publicznym na „**Rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Juchnowiec Kościelny**” zwracam się z prośbą o udostępnienie kosztorysów w formacie .ath.

Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowicze Kolonia na działkach 113, 114 w m. Janowicze Kolonia.

Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowicze Kolonia na działce nr 124 w m. Janowicze Kolonia.

Zadanie nr 3: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowicze Kolonia na działkach 112, 115, 116, 117 w m. Janowicze Kolonia.

Zadanie nr 4: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowicze Kolonia na działkach 108/1, 93/2, 82/4 w m. Janowicze Kolonia.

Zadanie nr 5: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olmonty w ulicach Miłej, Radosnej, Wesołej, Pogodnej

Zadanie nr 6: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olmonty w ulicach Jaśminowej i Dębowej

Zadanie nr 7: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olmonty w ulicy Wrzosowej

Zadanie nr 8: Modernizacja 15 punktów sterowania oświetleniem.

Pytanie 9

Wg projektu budowlanego należy montować oprawy oświetleniowe typu BGDZ 202 T25 1xLED50 4S 740 DN10 1xLED 50-4S/740 o mocy 33,5

W przedmiarach robót wymienione są oprawy o mocach 39W, 67W, 31,5 W.

Wg zapisów w SST „dokumentacja przewiduje zastosowanie opraw oświetleniowych LED-owych typu BGP 281 o mocy 39 W.

Proszę o sprecyzowanie, które zapisy są wiążące.

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1

Od zachodu słońca do godz . 19.00-moc 100 proc.

Od 19.00 do 22.00- moc 80 proc.

Od 22.00 do 4.00- moc 60 proc.

Od 4.00 do 5.30 moc 80 proc.

Od 5.30 do wschodu słońca 100 proc.

Przyjęto redukcje mocy w 5 dowolnych odcinkach czasowych wg warunków technicznych wydanych 27.09.2017r.

Ad.2

Dla zadań od 1-7 regulacja kąta nachylenia oprawy od 0° do 15°

Ad.3

Minimalny strumień oprawy na poziomie nie mniej niż 110 lm/W

Ad.4.

Współczynnik mocy na poziomie $\cos \varphi > 0,9$

Ad. 5

Obliczenia bazowe wg plików załączników

Ad 6

W załączeniu dosyłam schematy jednokreskowe na poszczególne odcinki robót oraz schematy projektowanych szaf.

Ad 7

Właściwe dane prosimy przyjmować na podstawie projektów budowlanych.

Informujemy, że w pozycjach 13, 14, 16, 17, 18 Przedmiaru robót na oświetlenie w ulicach Miłej Radosnej, Wesolej i Pogodnej jest błąd w ilości słupów.

W Pozycjach : 13, 14, 16, 17, 18 jest ilość 35 sztuk, powinno być 34 sztuki.

Ad. 8

Zamawiający żąda na zadania 1-7 tj. zadania z zakresu rozbudowy oświetlenia dołączenie do oferty wypełnionego kosztorysu ofertowego.

Na zadanie 8 Modernizacja oświetlenia Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty wypełnionego kosztorysu ofertowego.

Zamawiający dołącza wyzerowane pliki ath z pozycjami do kosztorysu ofertowego.


Ad. 9

Wiążące są zapisy z projektu budowlanego

Zamawiający przysłała w załączeniu poprawiony opis przedmiotu odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia – załącznik nr 6 do swz..

Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny - Jakub Homenda,
tel. 85 713-28-95.

WÓJT
mgr Krzysztof Marciniowicz



W załączeniu:

1. Poprawiony załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia
2. Schematy jednokreskowe
3. Schematy projektowanych szaf
4. Obliczenia bazowe



