

LEGENDA

1.		Kontaktron
2.	CZS	Czujnik zbicia szyby
3.		Czujka dualna – podczerwień i mikrofale
4.		Manipulator SSWIN
5.		Sygnalizator optyczno–akustyczny

CENTRALA SSWIN:
napięcie zasilania 18VAC
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 Grade 2
Klasa środowiskowa wg EN50130–5 II
Zakres temperatur pracy –10...+55 °C
Maksymalna wilgotność 93±3%
Wejścia przewodowe programowalne 8
Maksymalna liczba wejść programowalnych 24
Wyjścia przewodowe programowalne 4
Maksymalna liczba wyjść programowalnych 20+4
Wyjścia zasilające 3
Magistrale komunikacyjne 1+1
Manipulatory 4 8
Ekspandery 32
Strefy 4
Pamięć zdarzeń 439

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

NR RYS. IEN.S.02
DATA: 13.09.2018

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Świetlica wiejska w Klewinowie, działka nr 435 (gm. Juchnowiec Kościelny)

STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
P.W.	**Schemat instalacji SSWIN**	-
	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Klewinowski PDL/0160/PWBE/16	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Mariusz Klewinowski PDL/0146/POOE/12	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Jacek Kaczan	

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM