


dr dz. nr 18-639  
(przy dz. 18-38/4  
Prusa 2 - dz. 565)

## LEGENDA

- słup typu ŻN
- ⊙ słup typu EPV
- słup stalowy okrągły
- L ⊙ istniejąca oprawa ze źródłem LED
- ⊙ istniejąca oprawa ze źródłem sodowym
- [S] szafka ośw. ulicznego istn. SO 404 i proj. SO
- ⚡ projektowany ogranicznik przepięć
- ⚡ istniejący ogranicznik przepięć
- ⚡ projektowane uziemienie na słupie
- ⚡ istniejące uziemienie na słupie

Ochrona od porażeń:  
"Samoczynne wyłączenie  
zasilania w układzie TN-C"

Typ oprawy	Ilość
L1 - 19,3W	
L2 - 26,3W	24-szt
L3 - 38,1W	15-szt
L4 - 42,3W	
L5 - 54,5W	
L6 - 71,9W	
L7 - 89,2W	
L8 - 109W	
L9 - 137W	
inne	4-szt

Wykonawca:	 <b>ELTAST</b> Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Toruńska 9 NIP 948-22-41-384 tel. (048) 360 83 44, fax (048) 331 40 23	Branża: Elektryczna
Inwestor:	GMINA Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10	Data: 08.2016r
Temat:	Modernizacja punktów sterowania ośw. ulicznym na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny	Podz.:
Nazwa rys.:	Schemat instalacji oświetlenia ulicznego zasilanej ze ST Kleosin 01-184	Nr rys.: 2
Projektował:	mgr inż. Jerzy Kosiński RA 84/85	Podpis: