

**Gmina Juchnowiec Kościelny**  
**ul. Lipowa 10**  
**16-061 Juchnowiec Kościelny**

INW.271.2.18.2022

### **Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia**

Zamawiający informuje, że w dniu 23.09.2022 r. do tut. organu wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Docieplenie budynku remizy w miejscowości Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Kościelny.**

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udziela wyjaśnień jak niżej:

**Pytanie nr 1:**

*Jakiej inwestycji dotyczy projekt budowlany dołączony do SWZ : docieplenia budynku remizy w Juchnowcu Dolnym czy też Katolickiego Liceum i Gimnazjum w Łomży.?*

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Projekt budowlany dotyczy docieplenia budynku remizy w Juchnowcu Dolnym.

**Pytanie nr 2:**

*Czy Zamawiający uzyskał zgodę właściciela sąsiedniej działki na naruszenie jego własności ?*

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający dysponuje zgodą Właściciela na dysponowanie nieruchomością o nr ewid. 269 obręb 16 Juchnowiec Dolny na cele budowlane dotyczące docieplenia budynku remizy w miejscowości Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Kościelny.

**Pytanie nr 3:**

*Czy do wyceny należy przyjąć klapę o odporności ogniowej EI30 do przestrzeni stropodachu ? (zapis w projekcie- wg odrębnego opracowania) Jeżeli tak, proszę o podanie wymiarów?*

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zakres zadania nie obejmuje dostawy i montażu kłapy do przestrzeni stropodachu.

**Pytanie nr 4:**

*Czy do wyceny należy przyjąć furtkę stalową?*

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Do wyceny należy przyjąć furtkę ogrodzeniową panelową, rama furtki 40x40, wypełnienie panelem, zamek na klucz, zamknięcie do furtki, klamka z sztyldami;

**Pytanie nr 5:**

*Czy należy zamontować 2 okna w pomieszczeniu gospodarczym. ( zapis w projekcie – wg odrębnego opracowania )Jeżeli tak proszę podać wymiary , sposób otwierania okien ?*

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zakres zadania nie obejmuje dostawy i montażu dwóch okien w pomieszczeniu gospodarczym.

**Pytanie nr 6:**

*Czy zamówienie obejmuje wykonanie instalacji odgromowej ? Jeżeli tak , proszę o zamieszczenie przedmiaru , rysunków .opisu.*

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zakres zadania nie obejmuje wykonania instalacji odgromowej, instalacja odgromowa została wykonana. Zgodnie z dokumentacją przewody instalacji odgromowej umieścić pod ociepleniem w rurach izolacyjnych.

**Pytanie nr 7:**

*Czy Zamawiający ma zgodę, bądź wystąpił o taką zgodę do Zakładu Energetycznego na nowe zamocowanie przyłącza kablowego.*

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Wykonawca na etapie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie wystąpić do Zakładu Elektrycznego o wykonanie nowego mocowania przyłącza z zachowaniem dystansu potrzebnego na docieplenia gr. 20cm. Koszty związane z nowym mocowaniem przyłącza Wykonawca winien uwzględnić w ofercie.

**Pytanie nr 8:**

*Czy do wyceny należy uwzględnić brakujące rynny i rury spustowe (zapis w projekcie wg odrębnego opracowania). Jeżeli tak proszę o podanie ilości nowych rynien i rur spustowych.*

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zgodnie z zapisami działu 3 ust. 1 SWZ:

„Uwaga: wykonawca winien przewidzieć w ofercie demontaż istniejących rynien i spustów na całym budynku oraz dostawę i montaż nowego orynnowania i rur spustowych oraz związane z tym obróbki blacharskie jak również demontaż istniejących drzwi wejściowych oraz dostawę i montaż nowych drzwi wejściowych do budynku wraz z ościeżnicą. Drzwi wejściowe stalowe o wymiarach 138x260cm, dwuskrzydłowe z naświetlę. Przeszklenie dwuszybowe, szkło bezpieczne na zewnątrz i wewnątrz niskoemisyjne PA-2. Wyposażone w samozamykacz, 2 zamki dostosowane do wkładki patentowej, ozdobna antabę. Kolor RAL 8024 (brązowy), wsp. dla całego wyrobu  $U(\max)=1,3W/m^2K$ .”

Z up. Wójta  
Teresa Rudzik