

Znak sprawy: **GKNV.6630.871.2022.1**z dnia **2022-08-22****PROTOKÓŁ**z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w
w dniu **2022-08-22**Wnioskodawca: Pracownia Projektowa
KOMI sp. z o.o.15-274 Białystok
J. Waszyngtona 24/196Inwestor: Urząd Gminy
Juchnowiec Kościelny

Lokalizacja: Księstwo ul. Mazowiecka dz nr 36, 83/2, 138/12, 149, 159/2 i inne; Horodniany dz nr 296/2

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Opis przedmiotu narady:

1. sieć wodociągowa

Uwagi:

1. numerycznie

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. Z O.O.		
2	POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU		
3	Nabywca: Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Kościelny. Odbiorca: Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym		
4	WODOCIĄGI PODLASKIE Sp. z o.o.		

5	Nabywca: Gmina Choroszcz ul.Dominikańska 2 16-070 Choroszcz Odbiorca: Urząd Miejski w Choroszczy		
6	Nabywca: Gmina Wasilków ul.Białostocka 7 16-010 Wasilków Odbiorca: Urząd Miejski w Wasilkowie		
7	Nabywca: Gmina Supraśl ul.J.Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl Odbiorca: Urząd Miejski w Supraślu		
8	Nabywca: POWIAT BIAŁOSTOCKI ul.Borsucza 2 15-569 Białystok Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	Dariusz Ciborowski 2022-08-18 11:14:15	brak uwag
9	KOBA SP. Z O.O.	Kira Anna Mantiuk 2022-08-19 08:05:53	załącznik
10	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	Jerzy Jakubiuk 2022-08-17 09:31:16	brak uwag
11	Gmina Łapy		
12	Nabywca: Gmina Juchnowiec Kosieliński, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kosieliński Odbiorca: ZGK Juchnowiec Kosieliński z siedz. w Kosielińcu, ul. Alberta 2, 16- 001 Kleosin		
13	SerczerNET Małgorzata Nieniałtowska		
14	TEN.NET Sp. z o.o. sp.k.		

15	EURONET SP.J. NORBERT SANIEWSKI		
16	GMINA ZABŁUDÓW		
17	Nabywca:Gmina Dobrzyniewo Du e ul.Białostocka 25 16-002 Dobrzyniewo Du e Odbiorca:Urząd Gminy Dobrzyniewo Du e		
18	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI		
19	PSG SP.Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W BIAŁYMSTOKU	Wojciech Magnuszewski 2022-08-16 14:53:18	<p>1. Zachować minimalną odległość poziomą 0,5 m pomiędzy projektowaną siecią wodocigową a projektowaną /istniejącą siecią gazową, przy czym odległość pomiędzy ciałkami urządzeń nie może być mniejsza od 40 cm. .</p> <p>2. Zachować minimalną odległość pionową 0,2 m pomiędzy ciałkami projektowanej sieci wodociągowej a projektowaną /istniejącą siecią gazową .</p> <p>W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości należy wystąpić do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku o warunki zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej w miejscach kolizji.</p> <p>3. W przypadku naruszenia strefy kontrolowanej gazociągów (pas o szerokości 1 m z linii rodaków pokrywających się z osi gazociągów) roboty ziemne prowadzi się następująco: , za w odległości mniejszej od 0,5 m roboty ziemne prowadzi się ręcznie.</p> <p>4. O w/w pracach wykonawca z 2 tygodniowym wyprzedzeniem zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia PSG sp. z o. o. Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku 15-182 Białystok ul. Gen. Sosabowskiego 24 w celu umożliwienia ich kontroli przez pracowników PSG Sp. z o.o.</p> <p>5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca winien sprawdzić aktualny przebieg i rzędnę sieci gazowej.</p> <p>6. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej (przez co należy rozumieć również uszkodzenie/zarysowanie rury PE na głębokości 10 % grubości jej ciałki) odpowiedzialność prawną za jej skutki oraz koszty naprawy poniesie wykonawca.</p> <p>7. Należy unikać wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej. W przypadku naruszenia podsypki lub obsypki przewodu gazowego należy ją odtworzyć przy zachowaniu tej</p>

			<p>samej granulacji piasku. Niedopuszczalne jest jej wykonanie gruntem rodzimym, zawierającym kamienie, gruz, cząstki organiczne, zmarzlin.</p> <p>8. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej kolizji projektowanego uzbrojenia podziemnego z istniejącą siecią gazową (przez co należy rozumieć nie zachowanie odległości określonej w pkt. 1), wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym celem rozwiązania problemu technicznego.</p> <p>9. Wykonawca jest zobowiązany do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej - odtworzenia oznakowania sieci gazowej w przypadku uszkodzenia/zatarcia; - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia prac budowlanych; - pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót w obrębie strefy kontrolowanej gazociągów.
20	Nabywca: GMINA MICHAŁOWO ul.Białostocka 11 16-050 Michałow Odbiorca: URZĄD MIEJSKI w Michałowie		
21	Nabywca:Gmina Czarna Białostocka ul.Torowa 14 A 16-020 Czarna Białostocka Odbiorca: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej		
22	Gmina Turko cielna		
23	PGE DYSTRYBUCJA SA		
24	OPERATOR GAZOCI GÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.		
25	SYSTEM GAZOCI GÓW TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ S.A.		

26	Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji	Aleksandra Ratajczyk 2022-08-18 10:28:13	brak uwag
----	--	---	-----------

Protokół podpisany elektronicznie

przez Wojciech Zimnoch

Z-ca Przewodniczącego Narady Koordynacyjnych