

Białystok, 29.05.2019

WOP.5160.8.2019.WP

DECYZJA

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 – tekst jednolity ze zm.)

u m a r z a s i ę

postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie przebudowy drogi gminnej o długości 2110 m Biele – Simuny na działkach nr geod. 172/1 w obrębie Biele i nr geod. 164 w obrębie Simuny, gm. Juchnowiec Kościelny

UZASADNIENIE

Na działkach nr geod. 172/1 w obrębie Biele i na działce nr geod. 164 w obrębie Simuny inwestor Gmina Juchnowiec Kościelny dokonał w dniach 21.07.2017 – 04.12.2017 przebudowy drogi gminnej w oparciu o skuteczne zgłoszenie przebudowy tej drogi z dnia 29.02.2016 (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Białymstoku 02.03.2016). Na skutek pisemnego wystąpienia właściciela działki przyległej organ wszczął z urzędu postępowanie administracyjne.

Decyzja ostateczną z dnia 13.07.2018 nr WOP.7721.87.2018.MW Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku uchylił zaskarżoną decyzję Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia 14.06.2018 nr WOP.5160.8.2018.WP odmawiającej nakazania czynności lub robót budowlanych Gminie Juchnowiec Kościelny związanych z przebudową drogi gminnej Biele – Simuny na działkach nr geod. 172/1 i 164 wykonywanych na podstawie zgłoszenia z dnia 29.02.2016 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy i uwzględnieniu uwag zawartych w decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku organ nadzoru budowlanego I instancji w drodze postanowienia WOP.5160.8.2018.WP z dnia 12.09.2018 zgodnie z art. 81 c ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 – tekst jednolity) nałożył na inwestora Gminę Juchnowiec Kościelny obowiązek dostarczenia do siedziby inspektoratu ekspertyzy technicznej drogi gminnej Biele – Simuny na długości 2110 m na działkach nr geod. 172/1 i 164 w obrębach wsi Biele i Simuny w terminie do 31 grudnia 2018r.

W dniu 18.12.2018 do tut. Inspektoratu z Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny wpłynęła prośba (znak IGK.7234.187.2018) o przedłużenie terminu dostarczenia ekspertyzy technicznej przebudowywanej drogi do dnia 30.04.2019r. motywowana brakiem wolnych terminów przedsiębiorców zaangażowanych w opracowanie ekspertyzy oraz warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi jej wykonanie. W związku z tym, zawiadomieniem z dnia 27.12.2018 na podstawie art. 36 k.p.a (Dz. U. z 2018 poz. 2096 – tekst jednolity ze zm.) określono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.05.2019.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny dnia 07.05.2019 wywiązał się z nałożonego obowiązku i dostarczył do siedziby inspektoratu ekspertyzę techniczną modernizowanej drogi gminnej którą opracował Pan mgr inż. Robert Kaczmarek, posiadający uprawnienia budowlane nr SLK/4328/PWOD/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Wynika z niej, iż droga wykonana jest prawidłowo w planie, w przekroju podłużnym oraz w przekroju poprzecznym. Spadek podłużny drogi jest zgodny z rozporządzeniem Ministra transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 02.03.1999 Dziennik Ustaw Nr 43, poz 430. Przekrój poprzeczny daszkowy ze spadkami wynoszącymi 4%. Wykonano również pobocza gruntowe o szerokości od 0,5 do 2,5m z pochyleniem poprzecznym wynoszącym 6%. Przedmiotowy zakres poszczególnych robót budowlanych jest zgodny z projektem modernizacji drogi i został udokumentowany w notatkach sporządzanych na budowie przez Inwestora (inspektora nadzoru) i wykonawcę. Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi załączonymi w ekspertyzie materiały użyte do warstw konstrukcji mogły być zabudowane.

Woda opadowa z nawierzchni drogi dojazdowej jest odprowadzana na dwa sposoby, część wsiąka w konstrukcje drogi przepuszczalnej, część zostaje odprowadzona powierzchniowo poprzez nadane nawierzchni jezdni spadki podłużne i poprzeczne. Wykonawca oczyścił przepust betonowy i zamontował bariereki metalowe. Zwrócono również uwagę na to , że wcześniej droga gruntowa pobięgała również w nasypie i nawet w przypadku zwiększenia grubości warstw konstrukcji celem uzyskania wymaganych parametrów wytrzymałościowych stosunki wodne nie zostały zaburzone.

Z analizy obsługi terenów przyległych obsługa komunikacyjna przedmiotowych działek poprzez wykonanie zjazdów indywidualnych lub publicznych spełnia wymagania art. 78 i art 79 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wykonane roboty nie wykraczają poza zakres opracowania objęty ważnym zgłoszeniem na przebudowę drogi gminnej o długości 2110 mb Biele dz. nr geod. 172/1 – Simuny dz. nr geod. 164, gm. Juchnowiec Kościelny z dn. 29.02.2016. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane Art. 3 ust 7a ilekroć w ustawie jest mowa o przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; **w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;**

W oparciu o przedłożoną ekspertyzę nie ma podstaw do zastosowania art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane który ma zastosowanie jedynie w przypadku wykonywania robót budowlanych niezgodnie z prawem, zatem wobec powyższych faktów brak jest przesłanek do ingerencji tut. inspektoratu, w związku z tym orzeka się jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku ul. Handlowa 6 za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Strony mogą zrzec się prawa do złożenia odwołania. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że nie będzie można

złożyć na nią odwołania, ani skargi do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia odwołania nie można wycofać.

Otrzymują:

1. Gmina Juchnowiec Kościelny
2. Starostwo Powiatowe w Białymstoku
3. a/a

Do wiadomości:

Strony postępowania według wykazu znajdującego się w aktach sprawy
(powiadomienie w formie publicznego obwieszczenia – art. 49 ust. 1 k.p.a.)

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Andrzej Czaban

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny

w okresie od dnia 06.06.2019r.

do dnia 21.06.2019r.

Podpis *Andrzej Czaban*

zamieszczono na BiP w dniu 06.06.2019r.

